

Echantillon: P21-4768.002 - Réservoir de Fontaines

Date de prélèvement : 05/12/2021

Date d'analyse : 07/12/2021

Paramètre	Unité	Résultat	Norme
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	1	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	0	0

Echantillon: P21-4768.003 - Abonné, bout du réseau

Date de prélèvement : 05/12/2021

Date d'analyse : 07/12/2021

Paramètre	Unité	Résultat	Norme
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	1	
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 mL	0	0